



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00785/22

Серия RU № 0365138

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп Белгород". Место нахождения (адрес юридического лица): 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, территория ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1, офис 202. Адрес места осуществления деятельности: 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1. Основной государственный регистрационный номер: 1213100003951. Телефон: +7 4722231002. Адрес электронной почты: tgbelgorod@tehno.gr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп Белгород". Место нахождения (адрес юридического лица): 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, территория ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1, офис 202. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, улица Машиностроителей, здание 1, строение 2.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения типов: ППК-2, ППК-2К, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения типов: ОКЛ-2, ОКЛ-2К, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения типов: РРК-2, РРК-2К, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения типов: ОПК-2П, ОПК-2К, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 490-С/ТР-22 от 05.04.2022 года, № 491-С/ТР-22 от 05.04.2022 года, № 492-С/ТР-22 от 05.04.2022 года, № 493-С/ТР-22 от 05.04.2022 года, № 494-С/ТР-22 от 05.04.2022 года, № 495-С/ТР-22 от 05.04.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 26-АСП/22 от 02.02.2022 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, см. приложении бланк № 0881605.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0881605. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881605. Перечень продукции, на который распространяется действие сертификата соответствия, приведен в приложениях бланк № 0881606, бланк № 0881607. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00766/22 от 06.04.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

15.04.2022

ПО

05.04.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич

Гомзов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00785/22

Серия **RU** № **0881605****Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» от 19.02.2021 г. с изм. 1

Комплект конструкторской документации от 19.02.2021 г.:

ППК-2К-X-D «Клапан противопожарный типа ППК-2К-X-D Общий вид»;

РРК-2К-X-D «Клапан противопожарный типа РРК-2К-X-D Общий вид»;

ОПК-2К-X-D «Клапан противопожарный типа ОПК-2К-X-D Общий вид»;

ОКЛ-2К-X-D «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2К-X-D Общий вид»;

ППК-2-60-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-60-АхВ Общий вид»;

ППК-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-90-АхВ Общий вид»;

ППК-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-120-АхВ Общий вид»;

ОПК-2П-60-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-60-АхВ Общий вид»;

ОПК-2П-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-90-АхВ Общий вид»;

ОПК-2П-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-120-АхВ Общий вид»;

РРК-2-60-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-60-АхВ Общий вид»;

РРК-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-90-АхВ Общий вид»;

РРК-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-120-АхВ Общий вид»;

ОКЛ-2-60-АхВ «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2-60-АхВ Общий вид»;

ОКЛ-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2-90-АхВ Общий вид»;

ОКЛ-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2-120-АхВ Общий вид».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункты 6.4 и 6.5.

Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях, исключающих случайное повреждение и обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет), исключено соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. В случае складирования клапанов на земле необходимо устанавливать их на защитных подкладках, чтобы избежать деформации и повреждений.

Срок хранения согласно ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 6.6.

Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. По истечении срока хранения и далее через каждые 12 месяцев должно проводиться обследование состояния тары и условий хранения. При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.

Срок службы (годности) согласно ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 1.3.13.

Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) - 7 лет. Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсвальный Денис Сергеевич

Гомозов Анатолий Анатольевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00785/22

Серия **RU** № **0881606**

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РРК-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-60-О, нормально открытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-60-О-Н, ППК-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-60-О-Н, ОКЛ-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типа РРК-2К-60-О-Н, РРК-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОПК-2К-60-О-Н, ОПК-2К-60-О-Ф, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РРК-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-60-З, нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-60-З-Н, ППК-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-60-З-Н, ОКЛ-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов РРК-2К-60-З-Н, РРК-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОПК-2К-60-З-Н, ОПК-2К-60-З-Ф, нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РРК-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-90-О, нормально открытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-90-О-Н, ППК-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-90-О-Н, ОКЛ-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов РРК-2К-90-О-Н, РРК-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОПК-2К-90-О-Н, ОПК-2К-90-О-Ф, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсказов Денис Сергеевич

Гомзов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00785/22

Серия **RU** № **0881607**

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РПК-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-90-Z нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-90-Z-N, ППК-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-90-Z-N, ОКЛ-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов РПК-2-90-Z-N, РПК-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОПК-2П-90-Z-N, ОПК-2К-90-Z-F нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РПК-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-120-О нормально открытые, односекционные, однолопаточные, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-120-О-N, ППК-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-120-О, ОКЛ-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов РПК-2К-120-О, РПК-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типа ОПК-2К-120-О, ОПК-2К-120-О-F нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типов ППК-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОКЛ-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа РПК-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ОПК-2П-120-Z нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, каналные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-120-Z-N, ППК-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОКЛ-2К-120-Z-N, ОКЛ-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов РПК-2К-120-Z-N, РПК-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ОПК-2К-120-Z-N, ОПК-2К-120-Z-F нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за ее пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич

Сомов Анатолий Анатольевич

(ф.и.о.)