



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00731/22

Серия **RU** № **0365077**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп Белгород". Место нахождения (адрес юридического лица): 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, территория ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1, офис 202. Адрес места осуществления деятельности: 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1. Основной государственный регистрационный номер: 1213100003951. Телефон: +7 4722231002. Адрес электронной почты: tgbelgorod@tehnogr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп Белгород". Место нахождения (адрес юридического лица): 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, территория ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД, улица Машиностроителей, здание 1, строение 1, офис 202. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308510, РОССИЯ, Белгородская область, микрорайон Белгородский, городское поселение поселок Разумное, улица Машиностроителей, здание 1, строение 2.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ППК-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ОКЛ-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа РРК-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ОПК-2Д, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 380-С/ТР-22 от 21.03.2021 года, № 381-С/ТР-22 от 21.03.2021 года, № 382-С/ТР-22 от 21.03.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 27-АСП/22 от 02.02.2022 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0881544.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0881544. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881544. Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, показатели предела огнестойкости приведены в приложении бланк № 0881544.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

23.03.2022

ПО

22.03.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич
(ф.и.о.)

Гомозов Анатолий Анатольевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00731/22

Серия RU № 0881544

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» от 19.02.2021 г. с изм. 1.

Комплект конструкторской документации от 19.02.2021 г.:

OKL-2D-AxB-D-MX-X-S СБ «Клапан дымоудаления OKL-2D-AxB-D-MX-X-S Общий вид»;
OKL-2D-AxB-D-SX-X-S СБ «Клапан дымоудаления OKL-2D-AxB-D-SX-X-S Общий вид»;
PPK-2D-AxB-D-MX-X-S СБ «Клапан дымоудаления PPK-2D-AxB-D-MX-X-S Общий вид»;
PPK-2D-AxB-D-SX-X-S СБ «Клапан дымоудаления PPK-2D-AxB-D-SX-X-S Общий вид»;
ОПК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ОПК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-С Общий вид»;
ОПК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ОПК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-С Общий вид»;
ППК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ППК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-С Общий вид»;
ППК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ППК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-С Общий вид»;
OKL-2D-AxB-D-MX-X-K СБ «Клапан дымоудаления OKL-2D-AxB-D-MX-X-K Общий вид»;
OKL-2D-AxB-D-SX-X-K СБ «Клапан дымоудаления OKL-2D-AxB-D-SX-X-K Общий вид»;
PPK-2D-AxB-D-MX-X-K СБ «Клапан дымоудаления PPK-2D-AxB-D-MX-X-K Общий вид»;
PPK-2D-AxB-D-SX-X-K СБ «Клапан дымоудаления PPK-2D-AxB-D-SX-X-K Общий вид»;
ОПК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-К СБ «Клапан дымоудаления ОПК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-К Общий вид»;
ОПК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-К СБ «Клапан дымоудаления ОПК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-К Общий вид»;
ППК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-К СБ «Клапан дымоудаления ППК-2Д-АхВ-Д-МХ-Х-К Общий вид»;
ППК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-К СБ «Клапан дымоудаления ППК-2Д-АхВ-Д-СХ-Х-К Общий вид».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Показатель предела огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ППК-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа OKL-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа PPK-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ОПК-2Д, однолопаточные, стенные с приводом, расположенным внутри, и каналные с приводом, расположенным снаружи и внутри, размерами проходного сечения по высоте от 250 мм до 1000 мм, по ширине от 250 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии— Е90

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 раздел 6:

Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях, исключающих случайное повреждение и обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. При хранении должно быть также обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет), исключительное соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. В случае складирования клапанов на земле необходимо устанавливать их на защитных подкладках, чтобы избежать деформации и повреждений.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 6.6:

Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации.

По истечении срока хранения и далее каждые 12 месяцев должны проводиться обследование состояния тары и условий хранения.

При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 1.3.13:

Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) – 7 лет.

Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич

(Ф.И.О.)

Гомзов Анатолий Анатольевич

(Ф.И.О.)