

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00305/21

Серия **RU** № **0310217****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп". Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 7Б, помещение 41. Адрес места осуществления деятельности: 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 37Б. Основной государственный регистрационный номер: 5077746420440. Телефон: +7 4957413303. Адрес электронной почты: info@tehnogr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп". Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 7Б, помещение 41. Адрес места осуществления деятельности: 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 37Б.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения типов: ППК-2, ППК-2К, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения торговой марки «KORF» типов: OKL-2, OKL-2K, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения торговой марки «NED» типов: РРК-2, РРК-2К, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного и круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов: ОПК-2П, ОПК-2К, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 500-С/ТР-21 от 14.07.2021 года, № 501-С/ТР-21 от 14.07.2021 года, № 502-С/ТР-21 от 14.07.2021 года, № 503-С/ТР-21 от 14.07.2021 года, № 504-С/ТР-21 от 14.07.2021 года, № 505-С/ТР-21 от 14.07.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 95-АСП/21 от 03.03.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841218.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0841218. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841218. Перечень продукции, на который распространяется действие сертификата соответствия, приведен в приложениях бланк № 0841219, бланк № 0841220.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.07.2021 **ПО** 15.07.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00305/21

Серия **RU** № **0841218****Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1 от 19.02.2021 г.

Комплект конструкторской документации от 19.02.2021 г.:

ППК-2К-Х-D «Клапан противопожарный типа ППК-2К-Х-D Общий вид»;
 РРК-2К-Х-D «Клапан противопожарный типа РРК-2К-Х-D Общий вид»;
 ОПК-2К-Х-D «Клапан противопожарный типа ОПК-2К-Х-D Общий вид»;
 ОКЛ-2К-Х-D «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2К-Х-D Общий вид»;
 ППК-2-60-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-60-АхВ Общий вид»;
 ППК-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-90-АхВ Общий вид»;
 ППК-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ППК-2-120-АхВ Общий вид»;
 ОПК-2П-60-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-60-АхВ Общий вид»;
 ОПК-2П-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-90-АхВ Общий вид»;
 ОПК-2П-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ОПК-2П-120-АхВ Общий вид»;
 РРК-2-60-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-60-АхВ Общий вид»;
 РРК-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-90-АхВ Общий вид»;
 РРК-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа РРК-2-120-АхВ Общий вид»;
 ОКЛ-2-90-АхВ «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2-90-АхВ Общий вид»;
 ОКЛ-2-120-АхВ «Клапан противопожарный типа ОКЛ-2-120-АхВ Общий вид»;

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункты 6.4 и 6.5:

Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях, исключающих случайное повреждение и обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет), исключено соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. В случае складирования клапанов на земле необходимо устанавливать их на защитных подкладках, чтобы избежать деформации и повреждений.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 6.6:

Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. По истечении срока хранения и далее через каждые 12 месяцев должно проводиться обследование состояния тары и условий хранения. При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 1.3.13:

Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) - 7 лет. Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Ковчин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00305/21

Серия **RU** № **0841219**

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа OKL-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РРК-2-60-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-60-О, нормально открытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-60-О-Н, ППК-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов OKL-2К-60-О-Н, OKL-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типа РРК-2К-60-О-Н, РРК-2К-60-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов ОПК-2К-60-О-Н, ОПК-2К-60-О-Ф, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа OKL-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РРК-2-60-З, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-60-З, нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-60-З-Н, ППК-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов OKL-2К-60-З-Н, OKL-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типов РРК-2К-60-З-Н, РРК-2К-60-З-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов ОПК-2К-60-З-Н, ОПК-2К-60-З-Ф нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI60
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа OKL-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РРК-2-90-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-90-О нормально открытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-90-О-Н, ППК-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов OKL-2К-90-О-Н, OKL-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типов РРК-2К-90-О-Н, РРК-2К-90-О-Ф, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов ОПК-2К-90-О-Н, ОПК-2К-90-О-Ф, нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсёвалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00305/21

Серия **RU** № **0841220**

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа ОКЛ-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РПК-2-90-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-90-Z нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-90-Z-N, ППК-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов ОКЛ-2К-90-Z-N, ОКЛ-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типов РПК-2-90-Z-N, РПК-2К-90-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов ОПК-2П-90-Z-N, ОПК-2К-90-Z-F нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI90
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типа ППК-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа ОКЛ-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РПК-2-120-О, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-120-О нормально открытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-120-О-N, ППК-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов ОКЛ-2К-120-О, ОКЛ-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типов РПК-2К-120-О, РПК-2К-120-О-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2К-120-О, ОПК-2К-120-О-F нормально открытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения типов ППК-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа ОКЛ-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РПК-2-120-Z, клапаны противопожарные огнезадерживающие прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2П-120-Z нормально закрытые, односекционные, однолопаточные, канальные, с приводом, расположенным снаружи, размерами проходного сечения по высоте от 150 мм до 1000 мм, по ширине от 150 мм до 1500 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 1250 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120
Клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения типов ППК-2К-120-Z-N, ППК-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «KORF» типов ОКЛ-2К-120-Z-N, ОКЛ-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «NED» типов РПК-2К-120-Z-N, РПК-2К-120-Z-F, клапаны противопожарные огнезадерживающие круглого сечения торговой марки «ТехноГрупп» типов ОПК-2К-120-Z-N, ОПК-2К-120-Z-F нормально закрытые, ниппельные и фланцевые, с приводом, расположенным снаружи, диаметром от 100 мм до 710 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии и на участке воздуховода за её пределами с нормируемым пределом огнестойкости— EI120

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсавалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Колшин Александр Александрович
(Ф.И.О.)