



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00240/21

Серия **RU** № **0310147**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп". Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 7Б, помещение 41. Адрес места осуществления деятельности: 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 37Б. Основной государственный регистрационный номер: 5077746420440. Телефон: +7 4957413303. Адрес электронной почты: info@tehnogr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноГрупп". Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 7Б, помещение 41. Адрес места осуществления деятельности: 140090, РОССИЯ, Московская область, город Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2, литера 37Б.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ППК-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа OKL-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа РРК-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2Д, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 304-С/ТР-21 от 28.05.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 223-АСП/21 от 20.04.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0814734.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0814734. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0814734. Перечень производственных площадок, на которые распространяется действие сертификата соответствия, приведены в приложении бланк № 0814735.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2021 ПО 30.05.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсавалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00240/21

Серия **RU** № **0814734**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ» с изм. 1 от 19.02.2021 г.

Комплект конструкторской документации от 19.02.2021 г.:

OKL-2D-AxB-D-M220-X-S СБ «Клапан дымоудаления OKL-2D-AxB-D-M220-X-S Общий вид»;

РРК-2D-AxB-D-M220-X-S СБ «Клапан дымоудаления РРК-2D-AxB-D-M220-X-S Общий вид»;

ОПК-2Д-АхВ-Д-М220-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ОПК-2Д-АхВ-Д-М220-Х-С Общий вид»;

ППК-2Д-АхВ-Д-М220-Х-С СБ «Клапан дымоудаления ППК-2Д-АхВ-Д-М220-Х-С Общий вид».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53301-2013	"Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 раздел 6:

Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях, исключающих случайное повреждение и обеспечивающих защиту от внешних климатических воздействий. При хранении должно быть также обеспечено устойчивое положение упаковок (паллет), исключительное соприкосновение их с грунтом, а также должны быть предусмотрены меры, не допускающие накопление атмосферной влаги на элементах клапанов и внутри их. В случае складирования клапанов на земле необходимо устанавливать их на защитных подкладках, чтобы избежать деформации и повреждений.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 6.6:

Клапаны должны выдерживать хранение в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. По истечении срока хранения и далее каждые 12 месяцев должны проводиться обследование состояния тары и условий хранения. При нарушении целостности тары и условий хранения должна проводиться проверка целостности консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. При хранении более 6 лет допуск к монтажу должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1 пункт 1.3.13:

Средний срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) – 7 лет. Досрочному списанию подлежит клапан, выполнивший свою функцию при пожаре.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич

(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00240/21

Серия **RU** № **0814735**

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения типа ППК-2Д, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «KORF» типа OKL-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «NED» типа PPK-2D, клапаны противопожарные дымовые прямоугольного сечения торговой марки «ТехноГрупп» типа ОПК-2Д, однолопаточные, стеновые, с приводом, расположенным внутри, размерами проходного сечения по высоте от 250 мм до 700 мм, по ширине от 250 мм до 1200 мм, с максимальным гидравлическим диаметром 875 мм, выпускаемые по ТУ 28.25.12-554-99713521-2021 с изм. 1.	Предел огнестойкости клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двустороннем тепловом воздействии – Е90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)